

## OBEC VLACHY

Obecný úrad, 032 13 Vlachy

číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/00568-03/SHa

V Liptovskom Mikuláši dňa 30. 04. 2019

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** zast. technikom investičnej výstavby Ing. Zdenkou Ilavskou, bytom Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Vlachy – presmerovanie odberných miest z trafostanice 161/TS/vlachy\_vahostav I. – líniová stavba v k.ú. Vlachy**

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** zastúpený Ing. Zdenkou Ilavskou, technikom investičnej výstavby, bytom Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbsica-Nábrežie podal dňa 14. 01. 2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Vlachy – presmerovanie odberných miest z trafostanice 161/TS/vlachy\_vahostav I. – líniová stavba v k.ú. Vlachy**, ktorá bude umiestnená v intraviláne obce. Súčasťou stavby je aj prekládka časti existujúceho VN vzdušného vedenia. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Pre vyššie uvedenú stavbu bolo obcou Vlachy vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP MsÚ/ÚRaSP 2017/03200-03/Hav dňa 14. 6. 2017.

Obec Vlachy ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písm. a) zák. č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

Stavba „**Vlachy – presmerovanie odberných miest z trafostanice 161/TS/vlachy\_vahostav I. – líniová stavba v k.ú. Vlachy** sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**

**Druh a účel stavby :** inžinierska stavba

**Popis stavby :**

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Vlachy na pozemkoch s rovným terénom a trávnatým povrchom, spevnenými plochami, križuje miestne komunikácie. Účelom stavby je demontáž existujúcej trafostanice TS 161/ts/vlachy\_vahostav.I, ktorá je v nevyhovujúcom stave a zdemontuje sa aj s VN prípojkou k nej. Bude vybudovaná nová káblová prípojka 22kV pre trafostanicu 161/ts/vlachy\_bytovky – trasa 95 m. Zrealizuje sa preloženie trasy vzdušného vedenia 22kW č. 161 – existujúce vodiče – trasa 146 m a vybudujú sa nové káblové vedenia NN pre napojenie existujúcich OM z trafostanice 161/ts/vlachy\_bytovky – trasa 201 m.

### Členenie stavby :

- **stavebné objekty :**

**SO-01** - VNP pre trafostanicu TS 161/ts/vlachy\_vahostav.I – demontáž, trasa 17 m

**PS-01** – Trafostanica 161/ts/vlachy\_vahostav.I – demontáž

**SO-02** – NNK pre pripojenie OM – NN kábel AYKY-J 3x240+120 mm<sup>2</sup>, trasa 201 m

**SO-03** – Preložka p.b. linky č. 161 – vzdušné vedenie VN – demontáž  
- vzdušné vedenie VN – znovumontáž, trasa 146 m

**SO-04** – Preložka – demontáž VNP pre 161/ts/vlachy\_bytovky – demontáž

**SO-05** - Preložka – montáž VNP pre 161/ts/vlachy\_bytovky – zemný kábel VN 3 x 22-  
AXEKVC(AR)E 1x240/25 mm<sup>2</sup>

### Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

- ostatné plochy

### Súhlas na vyňatie pôdy z PPF :

Nevyžaduje sa.

### Projektovú dokumentáciu vypracoval :

Ján Kriško, projekt pre stavebné povolenie

### Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976Zb. / stavebný zákon/, príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
- Stavba bude ukončená **do 24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Spôsob uskutočňovania : **dodávateľsky**  
**Zhotoviteľ stavby :** Stavebník **do 15 dní** od ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti autorizovaným geodetom a kartografom a vytýčenie predložiť na stavebnom úrade. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
- **Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.**
- Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

- **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry :**
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľku na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investor, kto bude stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
- S odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a po dohode s obcou Vlacha.
- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu uhradiť podľa platných predpisov.
- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na príľahlej komunikácii, je potrebné zabezpečiť jej ochranu pred znečistením.
- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo k zamokreniu susednej nehnuteľnosti.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu okoloidúcich osôb.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb .
- Križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN.
  
- **Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN :**
- Pri súbehu, križovaní a preložke všetkých inžinierskych sietí je nutné dodržať :
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701,
- vyhlášku SÚBP č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
- vyhlášku SÚBP č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
- vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti, ako aj súvisiace technické normy , najmä elektrotechnické normy,
- vyhlášku č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,
- vyhlášku č.124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
- vyhlášku č.125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- V prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb túto uhradiť podľa platných právnych predpisov.
- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, včítane zabezpečenia pešieho prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam.

**Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :**

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.

Podľa zákona 251/2012 Z.z. § 43 :

- ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1m po oboch stranách
- ochranné pásmo vzdušného vedenia VN bez izolácie v bežnej trase je 10 m od krajného vodiča
- Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 , čl. 6.34).
- Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti :

OD :	sil. kábla 1kV	sil. kábla 35kV	telef. kábla	plyn do 0,005Mpa	vodovodu
	5/5 cm	20/20cm	30/30cm	40/40cm	40/40cm

- V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telefónnych káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.
- **Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií :**
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/002029-002/MA zo dňa 8. 2. 2017 :
  - S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby sa musí nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
  - Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
  - Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihneď odvážať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zabezpečiť pred odcudzením a vonkajšími vplyvmi.
  - Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP** vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/2030-002-CEN zo dňa 7. 2. 2017 :
  - Nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Navrhovaná stavba je situovaná v intraviláne obce Vlachy na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany.

- Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.
- **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy** vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/002028-2/Mk zo dňa 28. 2. 2017 :
- Z hľadiska vodohospodárskeho s umiestnením a realizáciou stavby predmetnej stavby súhlasí.
- Pri demontáži existujúcej TS 161/ts/vlachy\_vahostav postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu resp. znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš**, vo vyjadrení 917/2017/MH zo dňa 13. 2. 2017 :
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod v správe LVS, a.s.. Orientačná trasa verejného vodovodu je zakreslená v priloženej situácii. Presnú trasu vytýči LVS, a.s. na základe predloženej objednávky.
- Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
- V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubiach v správe LVS, a.s., je potrebné ich bezodkladne nahlásiť. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí prizvať zástupcu spoločnosti LVS, a.s.
- Po ukončení výstavby LVS, a.s. požaduje projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme.
- **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši** vo vyjadrení pod č. ORHZ-LM1-383/2017 zo dňa 27. 4. 2017 :
- Súhlasí bez pripomienok.
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava** vo vyjadrení pod č. 6611900863 zo dňa 14. 01. 2019:
- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie

tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosťami Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosťami Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi, Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
- Ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- **Krajský pamiatkový úrad Žilina** v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2017/5005-2/9402/FUR zo dňa 7. 2. 2017 :
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- **Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica** vo vyjadrení pod č. ASMdpS-1-306/2017 zo dňa 24. 2. 2017 :
  - S predmetnou stavbou súhlasí bez pripomienok.
  - V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok** (správca prepadového kanála - v jeho blízkosti dôjde k likvidácii nefunkčnej TS a prípojky VN k nej) vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN 1687/2017/2 zo dňa 15. 2. 2017 :
  - K prácam prizvať technickú pracovníčku Správy povodia horného Váhu Ružomberok Ing. E. Ševcovú.
  - Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, prípadne pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona v platnom znení.
  - Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť a ku kolaudácii prizvať Ing. E. Ševcovú.
- **Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica** v odbornom stanovisku k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia pod č. 1085/2/2019 zo dňa 29. 01. 2019 :
  - Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
  - Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávnenou právnickou osobou podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z..

#### **K navrhovanej stavbe sa vyjadrili :**

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 7. 2. 2017, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení zo dňa 8. 2. 2017, a odbor štátnej vodnej správy vo vyjadrení zo dňa 28. 2. 2017, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení zo dňa 13. 2. 2017; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení zo dňa 27. 4. 2017; Orange Slovensko a.s., Bratislava vo vyjadrení zo dňa 24. 2. 2017; Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 31. 1. 2017; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava vo vyjadrení zo dňa

2. 2. 2017; Energotel a.s., Bratislava vo vyjadrení zo dňa 9. 2. 2017; Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku zo dňa 7. 2. 2017; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica vo vyjadrení zo dňa 24. 2. 2017; SPP - Distribúcia, a.s. Žilina vo vyjadrení zo dňa 22. 2. 2017; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina vo vyjadrení zo dňa 9. 2. 2017, Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica v odbornom stanovisku zo dňa 29. 01. 2019.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené**

- Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák.č. 71/1967 Zb.
- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
- Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
- Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov konania.

### **Odôvodnenie**

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zastúpený Ing. Zdenkou Ilavskou, technikom investičnej výstavby, bytom Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie podal dňa 14. 01. 2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Vlachy – presmerovanie odberných miest z trafostanice 161/TS/vlachy\_vahostav I. – líniová stavba v k.ú. Vlachy, ktorá bude umiestnená v intraviláne obce. Súčasťou stavby je aj prekládka časti existujúceho VN vzdušného vedenia. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Pre vyššie uvedenú stavbu bolo obcou Vlachy vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP MsÚ/ÚRaSP 2017/03200-03/Hav dňa 14. 6. 2017.

Stavebný úrad zistil, že žiadosť o stavebné povolenie spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.

Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zo dňa 13. 03. 2019 a v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia a v rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknutým orgánom. Stanoviská dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju



s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných požiadavkách na výstavbu v súlade so zákonom 50/1976 Zb. /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, zmien a doplnení, príslušné ustanovenia slovenských technických noriem a vyhláške č. 532/2002 Z. z.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nie je v rozpore s ÚP obce Vlachy spracovaným a schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 7. 11. 2014 uznesením č. 67/2014/11.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

**Vlastníctvo bolo preukázané :** listom vlastníctva č. 598 a súhlasom vlastníka stavbou dotknutých pozemkov Karola Gejdoša, Dúbrava 490, 032 12 Dúbrava, listom vlastníctva č. 621 a súhlasom vlastníka stavbou dotknutého pozemku obce Vlachy.

### Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na obec Vlachy prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

- Rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Róbert Klubica  
starosta obce

### Doručuje sa

- Účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle § 69 ods. 2) stavebného zákona tak, že sa písomnosť podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne iným spôsobom na webovom sídle obce a v miestnom rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.**

### Na vedomie

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. IČO: 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina **zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, technikom investičnej výstavby, bytom Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie**

Obec Vlchy, Vlchy 126, 032 13 Vlchy

Ján Kriško, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (projektant)

Karol Gejdoš, Dúbrava č. 490, 032 12 Dúbrava

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábřežie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová

Ružomberok, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

### **Úradný záznam**

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa : 7. 05. 2019

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa :

Oznámené na webovom sídle obce a na CUET : .....

Oznámené iným spôsobom.....

**(Elektronická tabuľa, miestna tlač, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...)**